




Obec Lhota

Boleslavská 47, PSČ 277 14

okr. Praha - východ

Obec Lhota souhlasí s předloženou dokumentací pro územní rozhodnutí - Vodovod a kanalizace Hlavnovská, vypracovanou Ing. Janou Andrlovou v listopadu 2016 za dodržení následujících podmínek:

1. Napojení na TK Lhota (povolenou stavbu) – řad A2 - zakres v situaci je třeba zkoordinovat s předanou situací tlakové kanalizace pro řad A2, který je veden v severní části komunikace – v projektu „Hlavnovská“ je stoka A2-1 napojena v jižní části komunikace (v místě stávajícího vodovodu).



2. Potrubí pro stoky požadujeme sjednotit s potrubím povolené stavby TK Lhota:

- Stoky – PEHD PE100, SDr 11 (PN16)

Stoku A2-1 od místa napojení na povolený řad A2 až po změnu trasy z pozemku p. č. 655 na pozemek p. č. 109 požadujeme provést z potrubí PEHD d75/6,8, dále umístit T-kus d75/63 a pokračovat jižním směrem potrubím PEHD d63/5,8 až na konec stoky A2-1. V místě T-kusu je možné připravit případné pokračování tlakové kanalizace. Stoku A2-1-1 a A2-1-2 požadujeme provést z potrubí PEHD d63/5,8, aby nedocházelo ke zdržení splaškových vod v potrubí.


- Přípojky – PEHD PE100, SDr11 (PN 16) – d40/3,7

3. Ve zprávách je třeba sjednotit popisy potrubí (profily a tlakové řady) u stok a přípojek v jednotlivých odstavcích.
4. Spoje na potrubí tlakové kanalizace požadujeme realizovat **výhradně** elektrotvarovkami.
5. Na konci jednotlivých stok umístit proplachovací soupravy HAWLE. V projektové dokumentaci TK Lhota jsou navrženy proplachovací soupravy od firmy Hawle č. D820 s napojením na potrubí ISO spojkou. Proplachovací souprava je ukončena pod hydrantovým poklopem (nápis "KANÁL"). Proplachovací soupravy se neumísťují do betonových šachet.

Ve zprávách je třeba sjednotit ukončení stok (*jsou uváděny betonové šachty s kulovým kohoutem, šachty s proplachovací soupravou, proplachovací soupravy*).

Telefon: «telefon» Fax: 326971008	Url: www.lhotanadlabem.cz E-mail: obec@lhota@iex.cz	Bankovní spojení: Česká spořitelna	Účet: 0460033399/0800	IČ: 0023700
--------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------	----------------

6. Ve zprávě je třeba upravit na str. 32 a str. 34 počet sekčních šoupat – uvedeny 3 ks, v situaci jsou značeny 4 ks.
7. Požadujeme v místě změny trasy z pozemku p. č. 655 na pozemek p. č. 109 připravit možnost napojení případného pokračování tlakové kanalizace – viz bod 2.
8. Ve zprávě požadujeme do odstavce **9. Kanalizační přípojky** uvést, že budou použita čerpadla shodná s čerpadly, která budou osazena při realizaci stavby TK v obci Lhota, **ne dle výběrového řízení**, jak je uvedeno ve zprávě. Stavba TK „Hlavnovská“ bude po dokončení součástí tlakové kanalizace v obci Lhota. Z hlediska následného provozování tlakové kanalizace a zajištění servisu je vhodné použití shodné čerpací technologie s technologií použitou v obci.


Ing. Radka Kratochvílová
starostka obce Lhota



Telefon: «telefon» Fax: 326971008	Url: www.lhotanadlabem.cz E-mail: obecLhota@iex.cz	Bankovní spojení: Česká spořitelna	Účet: 0460033399/0800	IČ: 00237
--------------------------------------	---	---------------------------------------	--------------------------	--------------